

公表すべき廃棄物処理施設の維持管理に関する情報

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量に関する事項

事業所		種類	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
技術開発センター ^{#)}			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
静岡工場	1号焼却炉(t)	廃油	644.0	430.8	594.9	712.4	451.6	569.7	703.2	689.8	512.7	435.5	704.5	542.4
		廃アルカリ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2号焼却炉(t)	廃油	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		廃アルカリ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福井工場	焼却炉(t)	廃油	46.1	21.1	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1	0	15.5	0	12.1
		廃アルカリ	123.1	70.1	132.4	92.4	0	75.4	0.0	125.9	0	42.5	0	34.5

注 #) 技術開発センターは、廃棄物処理施設を保有しておりません。

2. 処理施設の維持管理記録に関する事項

1) 静岡工場 1号焼却炉

項目		2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
燃焼室中の燃焼ガスの温度	測定を行った位置	炉内	炉内	炉内	炉内	炉内	炉内	炉内	炉内	炉内	炉内	炉内	炉内
	測定結果の得られた年月日	4/1～4/28	5/11～5/31	6/1～6/30	7/1～7/31	8/1～8/31	9/1～9/30	10/1～10/31	11/1～11/30	12/1～12/22	1/10～1/31	2/1～2/29	3/1～3/31
	測定結果 ^{*)}	950	910	939	932	920	946	936	918	905	900	911	915
集じん機に流入する燃焼ガスの温度	測定を行った位置	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道
	測定結果の得られた年月日	4/1～4/28	5/11～5/31	6/1～6/30	7/1～7/31	8/1～8/31	9/1～9/30	10/1～10/31	11/1～11/30	12/1～12/22	1/10～1/31	2/1～2/29	3/1～3/31
	測定結果 ^{*)}	90	89	90	91	91	91	91	91	91	90	90	90
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度		2001年(平成13年)10月19日環境省告示(環廃対441号、環廃産460号)にて、維持管理の指標として一酸化炭素を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設に該当し、排ガス中のダイオキシン類の濃度を、三月に一回以上測定し、かつ、記録することが管理指標となっており、それに従って管理しています。											
ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合の焼成炉中の温度	ばいじん又は焼却灰の焼成を行っておりません。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注 *) 測定結果は、月平均数値を記載しています。

2) 静岡工場 2号焼却炉

項目		2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
燃焼室中の燃焼ガスの温度	測定を行った位置												
	測定結果の得られた年月日	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
	測定結果 ^{*)}												
集じん機に流入する燃焼ガスの温度	測定を行った位置												
	測定結果の得られた年月日	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
	測定結果 ^{*)}												
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度		2001年(平成13年)10月19日環境省告示(環廃対441号、環廃産460号)にて、維持管理の指標として一酸化炭素を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設に該当し、排ガス中のダイオキシン類の濃度を、三月に一回以上測定し、かつ、記録することが管理指標となっており、それに従って管理しています。											
ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合の焼成炉中の温度	ばいじん又は焼却灰の焼成を行っておりません。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注 *) 測定結果は、月平均数値を記載しています。

3) 福井工場 焼却炉

項目		2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
燃焼室中の燃焼ガスの温度	測定を行った位置	炉内	炉内	炉内	炉内		炉内		炉内		炉内		炉内
	測定結果の得られた年月日 測定結果 ^{*)}	4/1～4/30 900	5/1～5/31 900	6/1～6/30 900	7/1～7/31 900	停止中	9/1～9/30 900	停止中	11/1～11/30 900	停止中	1/1～1/31 900	停止中	3/1～3/31 900
集じん機に流入する燃焼ガスの温度	測定を行った位置	集塵機入口	集塵機入口	集塵機入口	集塵機入口		集塵機入口		集塵機入口		集塵機入口		集塵機入口
	測定結果の得られた年月日 測定結果 ^{*)}	4/1～4/30 89	5/1～5/31 88	6/1～6/30 88	7/1～7/31 89	停止中	9/1～9/30 91	停止中	11/1～11/30 89	停止中	1/1～1/31 90	停止中	3/1～3/31 86
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度		2001年(平成13年)10月19日環境省告示(環廃対441号、環廃産460号)にて、維持管理の指標として一酸化炭素を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設に該当し、排ガス中のダイオキシン類の濃度を、三月に一回以上測定し、かつ、記録することが管理指標となっており、それに従って管理しています。											
ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合の焼成炉中の温度	ばいじん又は焼却灰の焼成を行っておりません。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注 *) 測定結果は、月平均数値を記載しています。

3. 規定による処理施設に堆積したばいじんの除去を行った年月日

静岡工場	1号焼却炉	ばいじんの堆積(貯留)はありません。
	2号焼却炉	ばいじんの堆積(貯留)はありません。
福井工場	焼却炉	ばいじんは、水溶性無機塩であるため堆積(貯留)はありません。

4. 規定によるダイオキシン類、ばい煙の測定に関する事項

1) 静岡工場 1号焼却炉

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度	測定期間	1回／3ヶ月	1回／3ヶ月	1回／3ヶ月	1回／3ヶ月
	採取した位置	排気塔	排気塔	排気塔	排気塔
	採取した年月日	2023年5月22日	2023年8月10日	2023年11月22日	2024年2月6日
	測定結果の得られた年月日 測定結果	2023年6月15日 0.0000019 ng-TEQ/m ³ N	2023年9月12日 0.0021 ng-TEQ/m ³ N	2024年1月5日 0.011 ng-TEQ/m ³ N	2024年3月18日 0.00077 ng-TEQ/m ³ N
煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度	測定期間	1回／6ヶ月	1回／6ヶ月		
	採取した位置	排気塔	排気塔		
	採取した年月日	2023年8月10日	2024年2月6日		
	測定結果の得られた年月日	2023年8月29日	2024年2月22日		
	測定結果	硫酸化物	0.03 m ³ N/h	0.021 m ³ N/h	
		ばいじん	0.094 g/m ³ N	0.078 g/m ³ N	
		塩化水素	76 mg/m ³ N	42 mg/m ³ N	
		窒素酸化物	47 cm ³ /m ³ N	73 cm ³ /m ³ N	

2) 静岡工場 2号焼却炉

煙突から排出される排ガス中の ダイオキシン類の濃度	測定期間	1回／3ヶ月
	採取した位置	
	採取した年月日	休止中
	測定結果の得られた年月日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N
煙突から排出される排ガス中の ばい煙濃度	測定期間	1回／6ヶ月
	採取した位置	
	採取した年月日	休止中
	測定結果の得られた年月日	
	測定結果	硫酸化合物 m ³ N/h
		ばいじん g/m ³ N
		塩化水素 mg/m ³ N
		窒素酸化物 cm ³ /m ³ N

3) 福井工場 焼却炉

煙突から排出される排ガス中の ダイオキシン類の濃度	測定期間	1回／3ヶ月	1回／3ヶ月	1回／3ヶ月	1回／3ヶ月
	採取した位置	排気塔	排気塔	排気塔	排気塔
	採取した年月日	2023年5月29日	2023年9月22日	2024年1月18日	2024年3月21日
	測定結果の得られた年月日	2023年6月30日	2023年10月30日	2024年2月27日	2024年4月17日
	測定結果	0 ng-TEQ/m ³ N	0 ng-TEQ/m ³ N	0 ng-TEQ/m ³ N	0 ng-TEQ/m ³ N
煙突から排出される排ガス中の ばい煙濃度	測定期間	1回／6ヶ月	1回／6ヶ月		
	採取した位置	排気塔	排気塔		
	採取した年月日	2023年5月29日	2024年1月18日		
	測定結果の得られた年月日	2023年6月20日	2024年2月5日		
	測定結果	硫酸化合物 5 ppm未満	5 ppm未満		
		ばいじん 0.042 g/m ³ N未満	0.077 g/m ³ N		
		塩化水素 40 mg/m ³ N未満	37 mg/m ³ N未満		
		窒素酸化物 67 ppm	40 ppm		

5. その他
焼却炉に係る排水等は、必要により排水処理を行い、排水基準を満たしています。