

公表すべき廃棄物処理施設の維持管理に関する情報

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量に関する事項

事業所		種類 \ 年月	2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月	2018年1月	2018年2月	2018年3月
技術開発センター 注)			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
静岡工場	1号焼却炉(t)	廃油	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		廃アルカリ	567.6	653.0	635.8	569.6	547.8	584.6	659.9	648.1	570.1	550.7	641.4	706.3
	2号焼却炉(t)	廃油	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		廃アルカリ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.9
福井工場	焼却炉(t)	廃油	13.7	38.8	0	42.3	0	11.8	79.2	0	10.2	31.9	0	29.0
		廃アルカリ	20.9	66.9	0	62.1	0	18.9	153.9	0	32.8	91.4	0	71.9

注 注) 技術開発センターは、廃棄物処理施設を保有しておりません。

2. 処理施設の維持管理記録に関する事項

1) 静岡工場 1号焼却炉

項目		2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月	2018年1月	2018年2月	2018年3月
燃烧室中の燃烧ガスの温度	測定を行った位置	炉内	炉内	炉内	炉内	炉内	炉内	炉内	炉内	炉内	炉内	炉内	炉内
	測定結果の得られた年月日	4/1～4/30	5/1～5/31	6/1～6/30	7/1～7/31	8/1～8/31	9/1～9/30	10/1～10/31	11/1～11/30	12/1～12/31	1/1～1/31	2/1～2/28	3/1～3/31
	測定結果 注*)	948	951	949	948	949	950	949	950	951	951	950	950
集じん機に流入する燃烧ガスの温度	測定を行った位置	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道
	測定結果の得られた年月日	4/1～4/30	5/1～5/31	6/1～6/30	7/1～7/31	8/1～8/31	9/1～9/30	10/1～10/31	11/1～11/30	12/1～12/31	1/1～1/31	2/1～2/28	2/1～3/31
	測定結果 注*)	91	91	92	91	90	89	90	90	90	89	90	90
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度		平成13年10月19日環境省告示(環廃対441号、環廃産460号)にて、維持管理の指標として一酸化炭素を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設に該当し、排ガス中のダイオキシン類の濃度を、三月に一回以上測定し、かつ、記録することが管理指標となっており、それに従って管理しています。											
ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合の焼成炉中の温度	ばいじん又は焼却灰の焼成を行っておりません。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注 注*) 測定結果は、月平均数値を記載しています。

2) 静岡工場 2号焼却炉

項目		2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月	2018年1月	2018年2月	2018年3月
燃烧室中の燃烧ガスの温度	測定を行った位置												炉内
	測定結果の得られた年月日	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	3/6～3/31
	測定結果 注*)												950
集じん機に流入する燃烧ガスの温度	測定を行った位置												煙道
	測定結果の得られた年月日	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	3/6～3/31
	測定結果 注*)												90
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度		平成13年10月19日環境省告示(環廃対441号、環廃産460号)にて、維持管理の指標として一酸化炭素を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設に該当し、排ガス中のダイオキシン類の濃度を、三月に一回以上測定し、かつ、記録することが管理指標となっており、それに従って管理しています。											
ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合の焼成炉中の温度	ばいじん又は焼却灰の焼成を行っておりません。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注 注*) 測定結果は、月平均数値を記載しています。

3)福井工場 焼却炉

項目		2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月	2018年1月	2018年2月	2018年3月
燃焼室中の燃焼ガスの温度	測定を行った位置	炉内	炉内		炉内		炉内	炉内		炉内	炉内		炉内
	測定結果の得られた年月日	4/1～4/30	5/1～5/31	停止中	7/1～7/31	停止中	9/1～9/30	10/1～10/31	停止中	12/1～12/31	1/1～1/31	停止中	3/1～3/31
	測定結果 ^{*)}	950	950		950		950	950		950	950		950
集じん機に流入する燃焼ガスの温度	測定を行った位置	集塵機入口	集塵機入口		集塵機入口		集塵機入口	集塵機入口		集塵機入口	集塵機入口		集塵機入口
	測定結果の得られた年月日	4/1～4/30	5/1～5/31	停止中	7/1～7/31	停止中	9/1～9/30	10/1～10/31	停止中	12/1～12/31	1/1～1/31	停止中	3/1～3/31
	測定結果 ^{*)}	88	88		90		89	91		88	88		91
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度		平成13年10月19日環境省告示(環廃対441号、環廃産460号)にて、維持管理の指標として一酸化炭素を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設に該当し、排ガス中のダイオキシン類の濃度を、三月に一回以上測定し、かつ、記録することが管理指標となっており、それに従って管理しています。											
ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合の焼成炉中の温度	ばいじん又は焼却灰の焼成を行っておりません。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注 *) 測定結果は、月平均数値を記載しています。

3. 規定による処理施設に堆積したばいじんの除去を行った年月日

静岡工場	1号焼却炉	ばいじんの堆積(貯留)はありません。
	2号焼却炉	ばいじんの堆積(貯留)はありません。
福井工場	焼却炉	ばいじんは、水溶性無機塩であるため堆積(貯留)はありません。

4. 規定によるダイオキシン類、ばい煙の測定に関する事項

1) 静岡工場 1号焼却炉

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度	測定期間		1回／3ヶ月		1回／3ヶ月		1回／3ヶ月		1回／3ヶ月	
	採取した位置		排気塔		排気塔		排気塔		排気塔	
	採取した年月日		平成29年5月11日		平成29年9月28日		平成29年11月24日		平成30年2月9日	
	測定結果の得られた年月日		平成29年5月31日		平成29年10月27日		平成29年12月15日		平成29年2月28日	
	測定結果		0.00036 ng-TEQ/m ³ N		0.0000039 ng-TEQ/m ³ N		0.019 ng-TEQ/m ³ N		0.0000013 ng-TEQ/m ³ N	
煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度	測定期間		1回／6ヶ月		1回／6ヶ月					
	採取した位置		排気塔		排気塔					
	採取した年月日		平成29年9月28日		平成30年2月9日					
	測定結果の得られた年月日		平成29年10月16日		平成30年2月23日					
	測定結果	硫黄酸化物	0.05未満 m ³ N/h		0.05未満 m ³ N/h					
		ばいじん	0.027 g/m ³ N		0.067 g/m ³ N					
		塩化水素	140未満 mg/m ³ N		98未満 mg/m ³ N					
窒素酸化物		42 cm ³ /m ³ N		39 cm ³ /m ³ N						

2) 静岡工場 2号焼却炉

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度	測定期間	1回／3ヶ月
	採取した位置	
	採取した年月日	休止中
	測定結果の得られた年月日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N
煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度	測定期間	1回／6ヶ月
	採取した位置	
	採取した年月日	
	測定結果の得られた年月日	休止中
	測定結果	硫黄酸化物 m ³ N/h
		ばいじん g/m ³ N
		塩化水素 mg/m ³ N
		窒素酸化物 cm ³ /m ³ N

* 2018年3月 (H30年3月)より2号焼却炉が再稼働しました。規定によるダイオキシン類およびばい煙の測定は、来年度に計画しております。

3) 福井工場 焼却炉

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度	測定期間	1回／3ヶ月	1回／3ヶ月	1回／3ヶ月	1回／3ヶ月
	採取した位置	排気塔	排気塔	排気塔	排気塔
	採取した年月日	2017年5月8日	2017年7月10日	2017年10月3日	2018年3月2日
	測定結果の得られた年月日	2017年6月7日	2017年8月24日	2017年11月16日	2018年4月2日
	測定結果	0.0000063 ng-TEQ/m ³ N	0 ng-TEQ/m ³ N	0.000015 ng-TEQ/m ³ N	0.000012 ng-TEQ/m ³ N
煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度	測定期間	1回／6ヶ月	1回／6ヶ月		
	採取した位置	排気塔	排気塔		
	採取した年月日	2017年5月8日	2017年10月3日		
	測定結果の得られた年月日	2017年5月25日	2017年10月18日		
	測定結果	硫黄酸化物	5 ppm未満	5 ppm未満	
		ばいじん	0.045 g/m ³ N未満	0.07 g/m ³ N	
		塩化水素	45 mg/m ³ N未満	45 mg/m ³ N未満	
		窒素酸化物	120 ppm	64 ppm	

5. その他

焼却炉に係る排水等は、必要により排水処理を行い、排水基準を満たしています。